

Ausführungsprotokoll

für Verbundabdichtungen im Innenbereich¹

Ausführendes Unternehmen	
Name: _____	
<input type="checkbox"/> Verarbeiter	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter
<input type="checkbox"/> Prüfer	
Bauvorhaben	
Auftraggeber	
Objekttemperatur _____ °C	Datum _____

Abdichtungsmaterial/-typ

<input type="checkbox"/> maxit coll ID Innendicht	Mindestrockenschichtdicke 0,5 mm
<input type="checkbox"/> maxit coll AD-1k-Außendicht	Mindestrockenschichtdicke 2,0 mm
<input type="checkbox"/> maxit SDS 16	Mindestrockenschichtdicke 2,0 mm
<input type="checkbox"/> maxit coll SD – Säuredicht	Mindestrockenschichtdicke 1,2 mm bei Schwimmbecken und Großküchen 2,0 mm
<input type="checkbox"/> maxit coll Abdichtbahn	Materialverbrauch _____ kg/m ²
<input type="checkbox"/> maxit coll Dicht- und Entkoppelungsbahn	

Wassereinwirkungsklasse

<input type="checkbox"/> W0-I	<input type="checkbox"/> W1-I	<input type="checkbox"/> W2-I	<input type="checkbox"/> W3-I
Zusätzlich mit:	<input type="checkbox"/> Chemischer Einwirkung	<input type="checkbox"/> Thermischer Einwirkung	<input type="checkbox"/> Mechanischer Einwirkung

Zubehör

<input type="checkbox"/> maxit coll Dichtband plus	<input type="checkbox"/> maxit coll Dichtecke Innen plus	<input type="checkbox"/> maxit coll Dichtecke Außen plus
<input type="checkbox"/> maxit coll Dichtband Vlies	<input type="checkbox"/> maxit coll Dichtecke Vlies Innen	<input type="checkbox"/> maxit coll Dichtecke Vlies Außen
<input type="checkbox"/> maxit coll Wandmanchette 120 x 120 mm	<input type="checkbox"/> maxit coll Wandmanchette 150 x 150 mm	<input type="checkbox"/> maxit coll Bodenmanschette plus 350 x 350 mm

Beanstandung	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Wenn JA, welche?	_____	

Datum _____	Unterschrift _____
-------------	--------------------

¹ Nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen